



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 125.001/25

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

FAB Pisos Elevados Ltda.

(FAB Pisos)

CNPJ: 04.703.219/0001-08

Rua Nova Veneza, 422 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
07.221-000 - Guarulhos - SP - Brasil

Para os produtos:
To the following products:

Piso elevado

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced at the location:

FAB Pisos Elevados Ltda.

(FAB Pisos)

CNPJ: 04.703.219/0001-08

Rua Nova Veneza, 422 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
07.221-000 - Guarulhos - SP - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT specific procedure:

PE-064

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Primeira concessão: 27/07/2010
First concession:

Período de validade:
Validity period:

23/01/2025 a 23/01/2028

Este certificado cancela e substitui o de nº 125.004/21.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2025.
Issue Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 125.001/25

Modelo	Tipo de estrutura	Material das placas modulares	Revestimento	Aplicação específica
MF62	Pedestal e Cruzeta Confeccionada chapa de aço e recebe tratamento de Galvanização Eletrolítica. Longarinas em aço tubo retangular, recebe tratamento pintura a pó.	A placa é formada por duas chapas de aço carbono, unidas pelo processo de solda a ponto. A Placa possui tratamento fosfatização á base de ácido fosfórico por spray e pintura á base Epóxi a pó. Enchimento com uma mistura de cimento leve, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.	Sem revestimento, Vinílico, Laminado melamínico, Carpete, Porcelanato, Granito, e Borracha Pastilhada.	Utilizado em Escritórios, data center, salas de TI.
MF52	Pedestal e Cruzeta Confeccionada chapa de aço e recebe tratamento de Galvanização eletrolítica.	A placa é formada por duas chapas de aço carbono, unidas pelo processo de solda a ponto. A Placa possui tratamento fosfatização á base de ácido fosfórico por spray e pintura á base Epóxi a pó. Enchimento com uma mistura de cimento leve, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.	Sem revestimento, Vinílico, Laminado melamínico, Carpete, Porcelanato, Granito, e Borracha Pastilhada.	Utilizado em Escritórios, data center, salas de TI.

Observações Gerais:

General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, e, quando é apresentado de forma não digital, é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 125.CP.001/2009, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001- 06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, , and, when presented in a non-digital format, it is valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 125.CP.001/2009 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2025.

Issue Date:



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002